



VKF Anerkennung Nr. 31857

Inhaber /-in

Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

Hersteller /-in

-

Gruppe

142 - Rohrdämmungen

Produkt

ARMAGEL DT

Beschreibung

Rohrdämmung aus AeroGel-Matte mit Dampfbremse, RD=201kg/m3

Anwendung

RF2

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '405433-21-0214-01' (15.06.2021)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 5(200°C).3

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

15.12.2021

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler